

Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис"
(наименование организации)
236048, Российская Федерация, г. Калининград, ул. В. Ленинского, д. 24 пом. 3, офис 1
(адрес организации)

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

Место опубликования	Имя/Имя-фамилия	Имя/Имя-фамилия/Знак/Инициалы
Органический департамент		3 квартал 2012 года

№ п/п	Наименование питающего центра, адрес	Напряжение, кВ	Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.кВБ	Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВт	Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт	Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
1						
1	ПС-110 кВ "Восточная"-1 ^я Б. Окружения - Аксаконья	по центрам питания 35 кВ и выше	по центрам питания 35 кВ и выше	22226,92	13373,08	
		110/10/10	2*40000	35600,00		
		по центрам питания ниже 35 кВ				
1	ТП-681, пр-кт Мирял, 105-107	6/0,4	2*630	503,64	503,64	0,00
2	ТП-573, пр-кт Мирял, 142	6/0,4	2*400	357,00	357,00	0,00
3	ТП-870, ул. Чувашская	10/0,4	2*400	439,34	439,34	0,00
4	ТП-645, ул.Брусничная, ул.Г.Ягальтская	6/0,4	2*630	465,40	465,40	0,00
5	ТП-944, ул.Гайдаря, 122	10/0,4	2*630	473,00	473,00	0,00
6	ТП-1019, ул. Аксаконья, 133	10/0,4	2*1000	1235,30	1235,30	0,00
7	КТП-М, ул. Кавская	10/0,4	2*630	581,00	581,00	0,00
8	СТ-1089, ул. Янгола, 2	0,4	-	42	42	0,00
9	КЛ-0,4 от ТП 836 (ул.Пионерская, 28)	0,4	-	40	40	0,00
10	КЛ-0,4 от ТП 628 (пер.Воздушный, 7)	0,4	-	93,56	93,56	0,00
11	КЛ-0,4 от ТП 605 (ул.Весенняя, 4)	0,4	-	38	38	0,00
12	КЛ-0,4 от ТП 605 (ул.Весенняя, 6-8)	0,4	-	126,4	126,4	0,00
13	КЛ-0,4 от ТП-314 (ул.Деревянского, 78б)	0,4	-	134,5	134,5	0,00
14	КЛ-0,4 от ТП-314 (ул.Деревянского, 9б, 9бА)	0,4	-	296	296	0,00
15	КЛ-0,4 от СТ-1221 (ул.Деревянского, 72г)	0,4	-	60,2	60,2	0,00

* В случае если порогам свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центрах питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (п. 12 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24)

ПП РФ от 21.01.2004 № 24, п. 19 г), 7-8 абзаца «фактическая»

Согласовано:

Директор ТСО

3 мая (Принят ФАЭС от 22.01.2010 № 27)

О.И. Арсланова

