ВЕДОМОСТЬ

записи показаний электрических параметров на ПС 110кВ О-55 Восточная-1 ООО «Мегаполис»
от 15 июня 2022 года,

к "Инструкции по проведению
контрольных замеров"

время	Напряжение на шинах						Нагрузка на трансформаторах																					
	110кВ		10кВ				Т-1											Т-2										
	1С	2С	1С	2С	3С	4С	РПН	cos φ	110кВ			10кВ (1С)			10кВ (3С)			РПН	cos φ	110кВ			10кВ (2С)			10кВ (4С)		
									А	МВт	МВАр	А	МВт	МВАр	А	МВт	МВАр			А	МВт	МВАр	А	МВт	МВАр	А	МВт	МВАр
0	120,24	120,88	10,29	10,284	10,279	10,27	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,986	8,2	1,687	0,294	10,8	0,189	0,197	84,7	1,483	0,097
1	120,24	120,88	10,28	10,284	10,279	10,26	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,982	7,1	1,467	0,28	10,1	0,176	0,188	73,2	1,276	0,092
2	120,24	120,91	10,28	10,272	10,271	10,28	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,979	6,4	1,305	0,092	10,9	0,189	0,084	63,3	1,101	0,008
3	120,24	120,87	10,28	10,28	10,275	10,27	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,978	6,2	1,27	0,094	10,0	0,174	0,005	62,2	1,081	0,089
4	120,24	120,88	10,28	10,272	10,263	10,27	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,975	5,7	1,161	0,094	8,4	0,146	0,006	57,7	1	0,088
5	120,24	120,93	10,29	10,286	10,283	10,28	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,974	5,8	1,173	0,274	7,7	0,133	0,0187	59,2	1,025	0,087
6	120,24	120,84	10,28	10,276	10,283	10,27	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,982	6,6	1,36	0,085	12,9	0,225	0,001	64,2	1,12	0,084
7	120,24	120,77	10,28	10,265	10,259	10,26	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,988	8,2	1,685	0,252	16,5	0,29	0,027	78,7	1,38	0,225
8	120,24	120,77	10,24	10,243	10,238	10,23	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,99	9,2	1,912	0,267	14,1	0,248	0,028	94,1	1,65	0,239
9	120,24	120,44	10,23	10,231	10,218	10,21	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,991	10,7	2,213	0,302	19,7	0,345	0,040	106	1,852	0,262
10	120,24	120,48	10,23	10,235	10,218	10,22	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,991	11,5	2,37	0,322	21,7	0,399	0,051	112	1,956	0,271
11	120,24	120,48	10,23	10,222	10,208	10,21	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,991	11,8	2,444	0,343	20,5	0,359	0,062	118	2,069	0,281
12	120,24	120,48	10,23	10,231	10,212	10,21	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,99	12,3	2,539	0,36	21,1	0,369	0,059	123	2,153	0,301
13	120,24	120,57	10,23	10,243	10,218	10,22	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,99	11,7	2,42	0,335	21,5	0,377	0,046	116	2,026	0,289
14	120,24	120,61	10,24	10,231	10,226	10,22	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,99	12,3	2,543	0,357	21,3	0,374	0,069	123	2,15	0,288
15	120,24	120,58	10,25	10,247	10,222	10,22	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,989	11,8	2,431	0,352	17,1	0,3	0,042	121	2,116	0,31
16	120,24	120,56	10,25	10,251	10,226	10,23	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,988	11,7	2,401	0,351	19,4	0,34	0,055	117	2,046	0,296
17	120,24	120,59	10,25	10,247	10,234	10,23	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,989	11,1	2,287	0,337	16,5	0,272	0,043	114	2	0,294
18	120,24	120,52	10,25	10,247	10,238	10,24	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,989	11,9	2,455	0,351	15,9	0,278	0,030	123	2,162	0,321
19	120,24	120,69	10,26	10,259	10,242	10,25	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,989	12,1	2,491	0,361	14,2	0,249	0,046	127	2,226	0,315
20	120,24	120,74	10,27	10,28	10,251	10,26	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,99	12,1	2,498	0,366	15,5	0,273	0,069	126	2,21	0,297
21	120,24	120,86	10,28	10,261	10,251	10,26	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,989	12,0	2,486	0,37	14,3	0,251	0,066	126	2,22	0,304
22	120,24	120,86	10,28	10,272	10,259	10,26	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,992	12,0	2,478	0,323	13,2	0,232	0,047	127	2,231	0,276
23	120,24	120,83	10,28	10,261	10,259	10,26	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,988	10,0	2,062	0,304	11,4	0,199	0,036	105	1,848	0,268
24	120,24	120,78	10,29	10,272	10,267	10,26	3	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	3	0,986	8,3	1,717	0,29	9,8	0,171	0,032	87,5	1,532	0,258

время	Отх,КЛ яч,105		Отх,КЛ яч,106		Отх,КЛ яч,107		Отх,КЛ яч,206		Отх,КЛ яч,306		Отх,КЛ яч,406		Отх,КЛ яч,407		Отх,КЛ яч,408		ТСН-1			ТСН-2		
	МВт	МВАр	МВт	МВАр	МВт	МВАр	МВт	МВАр	МВт	МВАр	МВт	МВАр	МВт	МВАр	МВт	МВАр	А	МВт	МВАр	А	МВт	МВАр
0	0	0	0	0	0,106	0,110	0,081	0,087	0,326	0,012	0,069	0,040	0,793	0,023	0,293	0,022	3,0	0,002	0	2,3	0,002	0
1	0	0	0	0	0,104	0,113	0,07	0,075	0,223	0,01	0,075	0,040	0,734	0,021	0,242	0,021	3,0	0,002	0	2,3	0,002	0
2	0	0	0	0	0,095	0,050	0,092	0,034	0,231	0,002	0,052	0,002	0,613	0,002	0,203	0,002	3,0	0,002	0	2,3	0,002	0
3	0	0	0	0	0,098	0,001	0,074	0,004	0,188	0,02	0,063	0,040	0,639	0,013	0,189	0,016	3,0	0,002	0	2,3	0,002	0
4	0	0	0	0	0,091	0,001	0,053	0,005	0,183	0,022	0,045	0,010	0,592	0,039	0,178	0,017	3,0	0,002	0	2,3	0,002	0
5	0	0	0	0	0,074	0,001	0,057	0,018	0,209	0,029	0,078	0,010	0,550	0,03	0,186	0,018	3,0	0,002	0	2,3	0,002	0
6	0	0	0	0	0,095	0,001	0,128	0	0,205	0,012	0,082	0,004	0,627	0,045	0,204	0,023	3,0	0,002	0	2,3	0,002	0
7	0	0	0	0	0,105	0,001	0,183	0,026	0,285	0,052	0,095	0,040	0,729	0,0623	0,269	0,071	2,9	0,002	0	2,3	0,002	0
8	0	0	0	0	0,110	0,001	0,136	0,027	0,285	0,062	0,126	0,042	0,930	0,053	0,307	0,082	2,9	0,002	0	2,3	0,002	0
9	0	0	0	0	0,109	0,002	0,234	0,038	0,306	0,062	0,153	0,048	1,045	0,053	0,346	0,099	2,9	0,002	0	2,3	0,002	0
10	0	0	0	0	0,150	0,021	0,247	0,03	0,257	0,072	0,185	0,044	1,150	0,063	0,362	0,092	2,7	0,002	0	2,3	0,002	0
11	0	0	0	0	0,156	0,030	0,201	0,032	0,261	0,072	0,180	0,048	1,245	0,083	0,381	0,078	2,9	0,002	0	2,3	0,002	0
12	0	0	0	0	0,148	0,028	0,219	0,031	0,316	0,051	0,177	0,040	1,250	0,076	0,408	0,134	2,7	0,002	0	2,3	0,002	0
13	0	0	0	0	0,135	0,025	0,24	0,021	0,290	0,052	0,180	0,040	1,177	0,076	0,377	0,121	2,7	0,002	0	2,3	0,002	0
14	0	0	0	0	0,129	0,022	0,243	0,047	0,290	0,042	0,271	0,040	1,195	0,076	0,392	0,13	2,7	0,002	0	2,3	0,002	0
15	0	0	0	0	0,130	0,022	0,168	0,02	0,285	0,05	0,254	0,048	1,176	0,096	0,399	0,116	2,9	0,002	0	2,3	0,002	0
16	0	0	0	0	0,101	0,015	0,237	0,04	0,280	0,052	0,271	0,041	1,109	0,076	0,384	0,127	2,9	0,002	0	2,3	0,002	0
17	0	0	0	0	0,102	0,015	0,168	0,028	0,290	0,042	0,150	0,047	1,171	0,076	0,387	0,129	3,0	0,002	0	2,3	0,002	0
18	0	0	0	0	0,095	0,012	0,181	0,018	0,365	0,072	0,230	0,052	1,166	0,076	0,399	0,121	3,0	0,002	0	2,3	0,002	0
19	0	0	0	0	0,089	0,010	0,158	0,036	0,298	0,052	0,265	0,040	1,246	0,076	0,415	0,147	3,0	0,002	0	2,3	0,002	0
20	0	0	0	0	0,085	0,010	0,186	0,059	0,347	0,052	0,227	0,040	1,205	0,076	0,429	0,129	3,0	0,002	0	2,3	0,002	0
21	0	0	0	0	0,089	0,012	0,16	0,054	0,385	0,052	0,262	0,057	1,121	0,076	0,450	0,119	3,0	0,002	0	2,3	0,002	0
22	0	0	0	0	0,085	0,010	0,145	0,037	0,342	0,042	0,215	0,040	1,235	0,076	0,437	0,118	3,0	0,002	0	2,3	0,002	0
23	0	0	0	0	0,086	0,010	0,111	0,026	0,195	0,038	0,162	0,040	1,150	0,076	0,339	0,114	3,0	0,002	0	2,3	0,002	0
24	0	0	0	0	0,074	0,010	0,095	0,022	0,116	0,032	0,109	0,042	1,020	0,076	0,285	0,108	3,0	0,002	0	2,3	0,002	0

2,543
1,161

Начальник СПЛ ТСО _____________ Швец А.А.

Согласовано: Главный инженер ТСО ООО "Мегаполис" _______________ /Жокун О.В./