

Общество с ограниченной ответственностью "Месляники"
 (индивидуальная организация)
 236048, Ростовская Федерация, г. Калининград, ул. В. Ленинка, д. 24 пом. 3, офис 1
 (адрес организации)

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

Место определения	Питание от	№
Очередной период	Наименование объекта ЦР	Датум/Дата: 2021/01/10 4 квартал 2021 года

№ п/п	Наименование питающего центра, адрес	Напряжение, кВ	Количество и мощность установленных трансформаторов, шт. *кВА	Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВт	Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт	Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
1	ПС-110 кВ "Восточная-1" в Окружная - Аксвова	110/10/10	2*4000	3560,00	25699,31	9900,49
по центрам питания ниже 35 кВ						
1	ТП-681, г. Калининград, пр-кт Мирд, 105-107	6/0,4	2*630	503,64	503,64	0,00
2	ТП-573, г. Калининград, пр-кт Мирд, 142	6/0,4	2*400	357,00	439,34	0,00
3	ТП-870, г. Калининград, ул. Чувашская	10/0,4	2*400	439,34	465,40	0,00
4	ТП-645, г. Калининград, ул. Буревикова, ул. Галактическая	6/0,4	2*630	465,40	473,00	0,00
5	ТП-944, г. Калининград, ул. Табачная, 122	10/0,4	2*630	473,00	1233,30	0,00
6	ТП-1019, г. Калининград, ул. Аксвова, 133	10/0,4	2*1000	1233,30	581,00	0,00
7	КТП-М, г. Калининград, ул. Кавская	10/0,4	2*630	581,00	77	0,00
8	СТ-1-089, г. Калининград, ул. Яналова, 2	0,4	-	77	135	0,00
9	СТ-1-4 кВ, Малорославская	0,4	-	135	40	0,00
10	КЛ-1-4 от ТП 836 (г. Калининград, ул. Пионерская, 28)	0,4	-	40	93,56	0,00
11	КЛ-1-4 от ТП 628 (г. Калининград, пер. Водушный, 7)	0,4	-	93,56	38	0,00
12	КЛ-1-4 от ТП 605 (г. Калининград, ул. Восточная, 4)	0,4	-	38	126,4	0,00
13	КЛ-1-4 от ТП 605 (г. Калининград, ул. Восточная, 68)	0,4	-	126,4	134,5	0,00
14	КЛ-1-4 от ТП-114 (г. Калининград, ул. Державинского, 78б)	0,4	-	134,5	296	0,00
15	КЛ-1-4 от ТП-114 (г. Калининград, ул. Державинского, 96а, 96б)	0,4	-	296	60,2	0,00
16	КЛ-1-4 от ТП-114 (г. Калининград, ул. Державинского, 72 г)	0,4	-	60,2	360	0,00
17	ТП-03-14, г. Калининград, ул. Ленинская, 93 а	15/0,4	2*400	360	208,9	0,00
18	ТП-07-5, г. Калининград, ул. Ленинская, 93	15/0,4	400	360	208,9	0,00
19	ТП-04-04, г. Калининград, ул. Энгельсского, 35	15/0,4	400	208,9	1200	0,00
20	ТП-02-02, г. Калининград, ул. Энгельсского, 35	10/0,4	2*400	1200	581,4	0,00
21	ТП-6-146, г. Калининград, ул. Рижская, 24	10/0,4	2*400	581,4	80	0,00
22	ТП-54-6, г. Зеленоградск, ул. Пограничная, 14 а	15/0,4	160	80	136	0,00
23	ТП-64-08/1, г. Советск, Калининградское шоссе, 48 а	6/0,4	160	136	189	0,00
24	ТП-1, г. Советск, ул. Пушкина, 3 а	0,4	-	189	0,00	0,00


* В случае если данные таблицы для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центра питания связано с объемам потребленной услуг полностью или частично от максимальной мощности
 присоединения на энергетическом участке (п. 12 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24

ПП РФ от 21.01.2004 № 24, п. 7.8 абзац
 «далее»

Согласовано:

Директор ТСО

О.Ш. Арсланова



ул. Гимна ФНС от 22.01.2010 № 27)