

Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис"
(информационное общество)
236048, Ростовская Федерация, г. Калининград, ул. В. Ленинград, д. 24 пом. 3, офис 1
(адрес организации)

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

Место опубликования	Интернет-сайт ОАО
Оценочный период	И квартал 2022 года

№ п/п	Наименование питающего центра, адрес	Напряжение, кВ	Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.кВА	Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВт	Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт	Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
1	ПС-110 кВ "Восточная-1" в Окружная - Аксенова	110/10/10	2*4000	35600,00	25699,51	9900,49
1	ТП-681, г. Калининград, пр-кт Мира, 105-107	6/0,4	2*630	503,64	503,64	0,00
2	ТП-573, г. Калининград, пр-кт Мира, 142	6/0,4	2*400	357,00	439,34	0,00
3	ТП-870, г. Калининград, ул. Чувашская	10/0,4	2*630	469,34	465,40	0,00
4	ТП-645, г. Калининград, ул. Бурштинская, ул. Галицкая	6/0,4	2*630	469,34	473,00	0,00
5	ТП-944, г. Калининград, ул. Гайдара, 122	10/0,4	2*1000	1235,30	1235,30	0,00
6	ТП-1019, г. Калининград, ул. Аксенова, 133	10/0,4	2*630	581,00	581,00	0,00
7	КТТ-М, г. Калининград, ул. Кавская	0,4	-	77	135	0,00
8	СП-1089, г. Калининград, ул. Янычева, 2	0,4	-	135	40	0,00
9	КП-0,4 кВ, Малоярославская	0,4	-	40	93,56	0,00
10	КП-0,4 от ТП 836 (г. Калининград, ул. Поверская, 28)	0,4	-	93,56	38	0,00
11	КП-0,4 от ТП 628 (г. Калининград, пер. Водушский, 7)	0,4	-	38	126,4	0,00
12	КП-0,4 от ТП 605 (г. Калининград, ул. Веселая, 4)	0,4	-	126,4	134,5	0,00
13	КП-0,4 от ТП 314 (г. Калининград, ул. Державинского, 6-8)	0,4	-	134,5	296	0,00
14	КП-0,4 от ТП 314 (г. Калининград, ул. Державинского, 78б)	0,4	-	296	60,2	0,00
15	КП-0,4 от СП-1221(г. Калининград, ул. Державинского, 9С, 96а)	0,4	-	60,2	360	0,00
16	КП-0,4 от СП-1221(г. Калининград, ул. Державинского, 72 г)	0,4	-	360	208,9	0,00
17	ТП 03-14, г. Калининград, ул. Давыдова, 93 а	15/0,4	2*400	360	1200	0,00
18	ТП 07-5, г. Калининград, ул. Давыдова, 93	15/0,4	400	360	581,4	0,00
19	ТП 04-4, г. Калининград, ул. Давыдова, 93	15/0,4	400	208,9	80	0,00
20	ТП 02-62, г. Калининград, ул. Эммериховая, 35	10/0,4	2*1600	1200	136	0,00
21	ТП 03-06, г. Калининград, ул. Рынская, 24	10/0,4	2*400	581,4	136	0,00
22	ТП 514-6, г. Зеленоградск, ул. Подвинчатая, 14 в	13/0,4	160	80	189	0,00
23	ТП 66-08/1, г. Советск, Калининградское шоссе, 48 а	6/0,4	160	136	189	0,00
24	РН-1, г. Советск, ул. Пушкина, 3 в	0,4	-	189	0,00	0,00

* В случае если повышение свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связано с отводом потребителей, будут полностью или частично от инвентаризированной мощности

ПП РФ от 21.01.2004 № 24, п. 10) 9, 7-8 абзаца
«Вестник»

3 года (Принят ФАЭС от 22.01.2010 № 27)

Составлено:

Директор ТСО

О.П. Арсланова

