

**Общество с ограниченной ответственностью "Металлоинв"**  
(полное наименование организации)  
236048, Ростовская Федерация, г. Калининград, ул. В. Ленинца, д. 24 пом. 3, офис 1  
(адрес регистрации)

**Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности**

Место определения	Наименование центра/ЛПН	№/Дата/Линия/С/К/В/Д/Г/Д
Отчетный период:		III квартал 2022 года

№ п/п	Наименование питающего центра, адрес	Напряжение, кВ	Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.кВБ	Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВт	Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт	Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
1	ПС-110 кВ "Росточный-1" в Окружном - Аксенова	110/10/10	2*40000	35600,00	25699,51	9900,49
1	ТП-681, г. Калининград, пр-кт Мира, 105-107	6/0,4	2*630	503,64	503,64	0,00
2	ТП-573, г. Калининград, пр-кт Мира, 142	6/0,4	2*400	337,00	337,00	0,00
3	ТП-870, г. Калининград, ул. Чувашская	10/0,4	2*400	430,34	430,34	0,00
4	ТП-645, г. Калининград, ул. Бурвичева, ул. Галицкая	6/0,4	2*630	465,40	465,40	0,00
5	ТП-944, г. Калининград, ул. Гайдара, 122	10/0,4	2*630	473,00	473,00	0,00
6	ТП-1019, г. Калининград, ул. Аксенова, 133	10/0,4	2*1000	1235,30	1235,30	0,00
7	СТП-М, г. Калининград, ул. Кавская	10/0,4	2*630	581,00	581,00	0,00
8	СТП-089, г. Калининград, ул. Янакова, 2	0,4	-	77	77	0,00
9	СТД-4 кВ, Маловослисская	0,4	-	135	135	0,00
10	КВ-4 от ТП 835/Г, Калининград, ул. Полевская, 28	0,4	-	40	40	0,00
11	КВ-4 от ТП 628/Г, Калининград, пер. Вольский, 7	0,4	-	93,56	93,56	0,00
12	КВ-4 от ТП 605/Г, Калининград, ул. Восточная, 49	0,4	-	38	38	0,00
13	КВ-4 от ТП 605/Г, Калининград, ул. Восточная, 68	0,4	-	126,4	126,4	0,00
14	КВ-4 от ТП-314 Г, Калининград, ул. Державинского, 78б	0,4	-	134,5	134,5	0,00
15	КВ-4 от ТП-314 Г, Калининград, ул. Державинского, 96с, 96ад	0,4	-	296	296	0,00
16	КВ-4 от СП-1221/Г, Калининград, ул. Державинского, 72 г	0,4	-	60,2	60,2	0,00
17	ТП 03-14, г. Калининград, ул. Двинская, 93 а	15/0,4	2*400	360	360	0,00
18	ТП 07-5, г. Калининград, ул. Двинская, 93	15/0,4	400	340	340	0,00
19	ТП 04-04, г. Калининград, ул. Энгельсманов-ой Е. Кельминаш	13/0,4	400	208,9	208,9	0,00
20	ТП 03-22, г. Калининград, ул. Савурьганова, 53	10/0,4	2*1600	1200	1200	0,00
21	ТП 6-106, г. Калининград, ул. Рынская, 24	10/0,4	2*400	581,4	581,4	0,00
22	ТП 3-44, г. Калининград, ул. Погодинская, 14 а	13/0,4	160	80	80	0,00
23	ТП 66-08/1, г. Советск, Калининградское шоссе, 48 а	6/0,4	160	136	136	0,00
24	ПЦ-1, г. Советск, ул. Пушкина, 3 а	0,4	-	189	189	0,00

\* В случае если мощность свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связана с отказом потребителей услуг, мощность для расчета от максимальной нагрузки принимается из энергетической системы (п. 12 постановления Правительства РФ от 21.01.2014 № 24)

III кв. 21.01.2014 № 24, п. 19 г, 7-8, в/б/ш/а  
информация

3 экз. (Полное ФЛС от 22.01.2010 № 27)

Составлено:

Директор ТСО

О.Ш. Арсентьева

