

Общество с ограниченной ответственностью "Металлоинв"
(инвестиционная организация)
256039, Республика Федеративная, г. Калининград, пр. Калининна, д.65-69
(адрес организации)

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

Место расположения	Прежнее название	Идентификационный номер
Наименование субъекта РФ		Идентификационный номер
Очередной период		1 квартал 2019 года

№ п/п	Наименование питающего центра, адрес	Напряжение, кВ	Количество и мощность установленных трансформаторов, шт. кВА	Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВт	Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт	Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
1	ПС-110 кВ "Восточная-1" Б.Окружная - Аксакова	110/10/10	2*40000	35600,00	20576,00	15024,00
				по центрам питания ниже 35 кВ		
1	ТП-681 пр-ст Мирд, 105-107	6/0,4	2*630	503,64	503,64	0,00
2	ТП-573 пр-ст Мирд, 142	6/0,4	2*400	337,00	337,00	0,00
3	ТП-870 ул. Чумишова	10/0,4	2*400	439,34	439,34	0,00
4	ТП-645 ул. Брусиловых, ул. Галицкая	6/0,4	2*630	465,40	465,40	0,00
5	ТП-944, ул.1.Авдод, 122	10/0,4	2*630	473,00	473,00	0,00
6	ТП-1019 ул. Аксакова, 133	10/0,4	2*1000	1235,30	1235,30	0,00
7	КТП-М, ул. Клевская	10/0,4	2*400	300,00	300,00	0,00
8	СТП-1089, ул. Яндова, 2	0,4	-	42	42	0,00
9	КЛ-0,4 от ТП 836 (ул.Пионерская, 28)	0,4	-	40	40	0,00
10	КЛ-0,4 от ТП 828 (пер.Воздушный, 7)	0,4	-	93,56	93,56	0,00
11	КЛ-0,4 от ТП 605 (ул.Васильева, 4)	0,4	-	38	38	0,00
12	КЛ-0,4 от ТП 605 (ул.Васильева, 6-8)	0,4	-	57,8	57,8	0,00
13	КЛ-0,4 от ТП-314 (ул.Держинского, 78б)	0,4	-	134,5	134,5	0,00
14	КЛ-0,4 от ТП-314 (ул.Держинского, 96, 96а)	0,4	-	296	296	0,00
15	КЛ-0,4 от СТП-122 (ул.Держинского, 72 г)	0,4	-	60,2	60,2	0,00

* В случае если наличие свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности присоединения на энергоснабжающей организации (п. 12 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24)

Согласовано:
Директор ТСО

ПП РФ от 21.01.2004 № 24, п. 19 п. 7, 8 вкл
«Калужская»
3 года (Протокол ФАС от 22.01.2010 № 27)

О.Ш. Арсланова