

**Общество с ограниченной ответственностью "Металлоинв"**  
(именное общество)  
**236048, Российская Федерация, г. Калининград, ул. В. Денисова, д. 24 пом. 3, офис 1**  
(далее - организация)

**Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности**

Место опубликования	Печатное издание	Инд./Электронный/3д-код/ИД
Органический портал	Наименование сайта/URL	2 января 2020 года

№ п/п	Наименование питающего центра, адрес	Напряжение, кВ	Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.кВА	Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВт	Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт	Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
1	ПС-110 кВ "Восточная-1" Б. Окружная - Аксакова	110/10/10	2*40000	35600,00	21615,00	13985,00
		по центрам питания 35 кВ и выше				
		по центрам питания ниже 35 кВ				
1	ТП-681, пр-кт Миря, 105-107	6/0,4	2*630	503,64	503,64	0,00
2	ТП-573, пр-кт Миря, 142	6/0,4	2*400	337,00	337,00	0,00
3	ТП-870, ул. Чувашская	10/0,4	2*400	439,34	439,34	0,00
4	ТП-665, ул. Бурятинцева, ул.Тяжелатическая	6/0,4	2*630	465,40	465,40	0,00
5	ТП-944, ул.Гайдара, 122	10/0,4	2*630	473,00	473,00	0,00
6	ТП-1019, ул. Аксакова, 133	10/0,4	2*1000	1235,30	1235,30	0,00
7	КТП-4М, ул. Кавская	10/0,4	2*400	300,00	300,00	0,00
8	СП-1089, ул. Янголова, 2	0,4	-	42	42	0,00
9	КЛ-0,4 от ТП 836 (ул.Понорский, 28)	0,4	-	40	40	0,00
10	КЛ-0,4 от ТП 628 (пер. Воздушный, 7)	0,4	-	93,56	93,56	0,00
11	КЛ-0,4 от ТП 605 (ул.Васильца, 4)	0,4	-	38	38	0,00
12	КЛ-0,4 от ТП 605 (ул.Васильца, 6-8)	0,4	-	57,8	57,8	0,00
13	КЛ-0,4 от ТП-314 (ул. Давуржинского, 78б)	0,4	-	134,5	134,5	0,00
14	КЛ-0,4 от ТП-314 (ул. Давуржинского, 96, 96а)	0,4	-	296	296	0,00
15	КЛ-0,4 от СП-122 (ул.Давуржинского, 72 г)	0,4	-	60,2	60,2	0,00

\* В случае если по заявке для технологического присоединения потребителем трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителю услуг полностью или частично от максимальной мощности принимающих им энергоснабжающих устройств (п. 12 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24)

Составлено:

Директор ТСО

ППП РФ от 21.01.2004 № 24, п. 19 п. 7, 8 абзаца «б»

3 тома (Письмо ФНС от 22.01.2010 № 27)

О.Ш. Арсипова

