

Общество с ограниченной ответственностью "Металлоинв"
(полное наименование организации)
236039, Российская Федерация, г. Калининград, пр. Калининград, д.65-69
(адрес организации)

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

Место предоставления информации	Интернет-адрес
Наименование сайта URL	http://mtdp.rosseti-33.ru/
Отчетный период	2 квартал 2019 года

№ п/п	Наименование питающего центра, адрес	Напряжение, кВ	Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.кВА	Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВт	Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт	Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
1	ПС-110 кВ "Восточная-1" В.Окружная - Асиновка	110/10/10	2*40000	35600,00	20597,00	15003,00
1	ТП-681 пр-кт Миря, 105-107	6/0,4	2*630	503,64	503,64	0,00
2	ТП-573 пр-кт Миря, 142	6/0,4	2*400	337,00	337,00	0,00
3	ТП-870 ул. Чумашская	10/0,4	2*400	439,34	439,34	0,00
4	ТП-645 ул. Вруссичева, ул. Глигитинская	6/0,4	2*630	465,40	465,40	0,00
5	ТП-944 ул. Гайдара, 122	10/0,4	2*630	473,00	473,00	0,00
6	ТП-1019, ул. Асиновка, 133	10/0,4	2*1000	1235,30	1235,30	0,00
7	СТП-М, ул. Каскава	10/0,4	2*400	300,00	300,00	0,00
8	СТП-1089, ул. Янголова, 2	0,4	-	42	42	0,00
9	КЛ-0,4 от ТП 816 (ул. Пинюсская, 28)	0,4	-	40	40	0,00
10	КЛ-0,4 от ТП 828 (пер. Воздушный, 7)	0,4	-	93,56	93,56	0,00
11	КЛ-0,4 от ТП 605 (ул. Басейнская, 4)	0,4	-	38	38	0,00
12	КЛ-0,4 от ТП 605 (ул. Басейнская, 6-8)	0,4	-	57,8	57,8	0,00
13	КЛ-0,4 от ТП-314 (ул. Державинского, 78б)	0,4	-	134,5	134,5	0,00
14	КЛ-0,4 от ТП-314 (ул. Державинского, 96, 96а)	0,4	-	296	296	0,00
15	КЛ-0,4 от СТП-1221 (ул. Державинского, 72 г)	0,4	-	60,2	60,2	0,00

* В случае если повышение свободной для генерационного присоединения трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности трансформатора, мы уведомляем вас посредством уведомления (п. 12 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24)

ПП РФ от 21.01.2004 № 24, п. 19 г), 7-8-абзаца
«Иркутская»

3 года (Применяется ФУС от 22.01.2010 № 27)

Составлено:

Директор ТСО


О.И. Арсентьева