

Информация о регулируемой деятельности организации, позволяющая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляющим услуги оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стратегией развития информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24

19-г.вб. 7-Ф

Общество с ограниченной ответственностью "Металлинг"
(индивидуальная организация)
236048, Республика Федерация, г. Калининград, ул. В. Демкина, д. 24 пом. 3, офис 1
(адрес организации)

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

Место опубликования	Интернет-сайт ПАО	https://www.eis-23.ru/ru/
Оценочный период		19 января 2022 года

№ п/п	Наименование питающего центра, адрес	Напряжение, кВ	по центрам питания 35 кВ и выше		Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВт	Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт	Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
			по центрам питания 35 кВ и выше	по центрам питания ниже 35 кВ			
1	ПЭС-110 кВ Престонная-1 г. Обуржани - Аксимова	110/0/10	2*4000,00	35600,00	25699,51	9900,49	
2	ТП-681 г. Калининград, пр-кт Мира, 105-107	6/0,4	2*630	503,64	503,64	0,00	
3	ТП-573 г. Калининград, пр-кт Мира, 142	6/0,4	2*400	357,00	357,00	0,00	
4	ТП-870 г. Калининград, ул. Чувашская	10/0,4	2*400	439,34	439,34	0,00	
5	ТП-645 г. Калининград, ул.Буржанинская, ул.Галактическая	6/0,4	2*630	465,40	465,40	0,00	
6	ТП-294 г. Калининград, ул.Явдара, 122	10/0,4	2*630	473,00	473,00	0,00	
7	ТП-1019 г. Калининград, ул.Аксимова, 133	10/0,4	2*1000	1235,50	1235,50	0,00	
8	КТП-14, г. Калининград, ул. Аксимова, 2	10/0,4	2*630	581,00	581,00	0,00	
9	СТ-04, г. Калининград, ул. Давыдова, 2	0,4	-	135	77	0,00	
10	СТ-04, кВ. Малороссийская	0,4	-	135	77	0,00	
11	КЛ-0,4 от ТП 836 (г. Калининград, ул.Полонская, 28)	0,4	-	40	40	0,00	
12	КЛ-0,4 от ТП 628 (г. Калининград, пер. Водушский, 7)	0,4	-	93,56	93,56	0,00	
13	КЛ-0,4 от ТП 605 (г. Калининград, ул.Биссевиная, 4)	0,4	-	38	38	0,00	
14	КЛ-0,4 от ТП-314 (г. Калининград, ул.Биссевиная, 6-8)	0,4	-	126,4	126,4	0,00	
15	КЛ-0,4 от ТП-314 (г. Калининград, ул.Дерявинского, 78б)	0,4	-	134,5	134,5	0,00	
16	КЛ-0,4 от ТП-314 (г. Калининград, ул.Дерявинского, 96, 96б)	0,4	-	296	296	0,00	
17	КЛ-0,4 от СП-1221(г. Калининград, ул.Дерявинского, 72 г)	0,4	-	60,2	60,2	0,00	
18	ТП-03-14 г. Калининград ул. Давыдова 93 а	15/0,4	2*400	560	560	0,00	
19	ТП-07-5 г. Калининград, ул. Давыдова, 53	15/0,4	400	560	560	0,00	
20	ТП-04-04 г. Калининград, ул. Давыдова, 53	15/0,4	400	208,9	208,9	0,00	
21	ТП-02-02 г. Калининград, ул. Эвереттской, 53	10/0,4	2*1600	1200	1200	0,00	
22	ТП-63-06 г. Калининград, ул. Ржевская, 24	10/0,4	2*400	581,4	581,4	0,00	
23	ТП-34-06 г. Зеленоградск, ул. Подпеченья, 14 а	15/0,4	160	80	80	0,00	
24	ТП-66-08/1 г. Советск, Калининградское шоссе, 48 а	6/0,4	160	136	136	0,00	
25	ТП-1 г. Советск, ул. Пушкина, 3 а	0,4	-	189	189	0,00	
26	ТП-251-3 г. Калининград ул. Давыдова, 87	15/0,4	1*1000, 1*630	2650	2650	0,00	
	ТП-36-29, п. Шарпо, Гурьевского Р-на	15/0,4	1*250	80	80	0,00	

* В случае если повышение мощности для технологического присоединения потребителя трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг мощности или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергетических устройств (п. 12 постановления Правительства РФ 21.01.2004 № 29)

ПП №0 от 21.01.2004 № 24, п. 19 п. 7,8 абзаца
областного

Составлено:

Генеральный директор



В. В. Николов

3 мая (Пятна) ФНС от 22.01.2010 № 27



