

Общество с ограниченной ответственностью "Металонис"
(индивидуальная организация)
236048, Российская Федерация, г. Калининград, ул. В. Ленинского, д. 24 пом. 3, офис 1
(далее - организация)

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

Место опубликования	Портал «Регистратор»
Органический период	http://metalonis.ru/ru/2020/03/24 3 марта 2020 года

№ п/п	Наименование питающего центра, адрес	Напряжение, кВ	Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.кВА	Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВт	Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт	Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
1	ПС-110 кВ "Восточная-1" Б. Окружная - Аксенова	110/10/10	2*40000	35600,00	2164781	13952,19
1	ТП-681, пр-кт Миря, 105-107	6/0,4	2*630	503,64	503,64	0,00
2	ТП-573, пр-кт Миря, 142	6/0,4	2*400	357,00	357,00	0,00
3	ТП-870, ул. Буряцкая	10/0,4	2*400	439,34	439,34	0,00
4	ТП-645, ул. Буряцкая, ул. Галактическая	6/0,4	2*630	465,40	465,40	0,00
5	ТП-944, ул. Г. Давыда, 122	10/0,4	2*630	473,00	473,00	0,00
6	ТП-1019, ул. Аксенова, 133	10/0,4	2*1000	1235,30	1235,30	0,00
7	КТП-М, ул. Камская	10/0,4	2*400	300,00	300,00	0,00
8	СП-1089, ул. Янвцова, 2	0,4	-	42	42	0,00
9	КЛ-0,4 от ТП 836 (ул. Пионерская, 28)	0,4	-	40	40	0,00
10	КЛ-0,4 от ТП 628 (пер. Воздушный, 7)	0,4	-	93,56	93,56	0,00
11	КЛ-0,4 от ТП 605 (ул. Басенная, 4)	0,4	-	38	38	0,00
12	КЛ-0,4 от ТП 605 (ул. Басенная, 4)	0,4	-	57,8	57,8	0,00
13	КЛ-0,4 от ТП-114 (ул. Державинского, 78б)	0,4	-	134,5	134,5	0,00
14	КЛ-0,4 от ТП-114 (ул. Державинского, 96, 96а)	0,4	-	296	296	0,00
15	КЛ-0,4 от СП-123 (ул. Державинского, 72 Г)	0,4	-	60,2	60,2	0,00

* В случае если появились свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центра питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (п. 12 постановления Правительства РФ 21.01.2004 № 24)

ПЭИФ от 21.01.2004 № 24, п. 19 п. 7-8 абзац
«обязательная»

Согласовано:

Директор ТСО

3 год (Примен. ФНС от 22.01.2010 № 27)

О.Ш. Арсланова

